- Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7);
- В здании школы отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27);
- На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 5.13130.2009 Приложение А, табл.А.1, п.9);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 3.13130.2009 п.7, табл. 2, пп.14);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 29/1/1 от 16.06.2020 года.
- Проверочный лист от 16.06.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов Александр Сергеевич

Государственный инспектор МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР по пожарному надзору 3

С Актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Директор МОУ «Стриганская ООШ»
Афанасьева Ольга Владимировна "16" июня 2020 _____ (подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись, уполномоченного должностного лица проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел. 346-12-60, 346-12-54
Отдел надзорной деятельности и профилактическое работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51

г.Ирбит

" 16 " июня 2020г
11-00

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 29

По адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55

На основании: распоряжения (приказа) N 29 от "22" мая 2020 года Главного (заместителя Главного) государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Попова Андрея Сергеевича,

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального общеобразовательного учреждения "Стриганская основная общеобразовательная школа"
Дата и время проведения проверки:

«28» мая 2020 с 09-00 до 10-00 Продолжительность 1 час.
«02» июня 2020 с 09-00 до 12-00 Продолжительность 3 часа.
«16» июня 2020 с 10-00 до 11-00 Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 5 часов

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
Директор МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьева Ольга Владимировна 22.05.2020

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившие проверку:
Орлов Александр Сергеевич, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали:
Директор МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьева Ольга Владимировна

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Здание школы

- Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 480);
- Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4);

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. **Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.**

К проведению проверки приступить с **«28» мая 2020 года**

Проверку окончить не позднее **«25» июня 2020 года**

9. **Правовые основания проведения проверки:**

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"

10. **Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:** требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или)технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

11. **В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:**

- провести проверку соблюдения организацией требований пожарной безопасности (срок 20 рабочих дней);
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (срок 20 рабочих дней);
- содержание территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей (срок 20 рабочих дней);
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (срок 20 рабочих дней);
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения работников предприятия мерам пожарной безопасности (срок 20 рабочих дней).

12. **Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):**

13. Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 22 мая 2020 года № 29

1. **Провести проверку в отношении:** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Стриганская основная общеобразовательная школа».
2. **Место нахождения:** 623827, Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55
3. **Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:** Орлова Александра Сергеевича, Государственного инспектора по пожарному надзору г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района, Катаева Алексея Андреевича, Государственного инспектора по пожарному надзору г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
4. **Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:** не привлекаются
5. **Настоящая проверка проводится в рамках:**
федерального государственного пожарного надзора, № 10001495372
6. **Установить, что:**
настоящая проверка проводится с целью: исполнения «Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, http://plan.genproc.gov.ru/plan2020/.
При проведении проверки будет использоваться проверочный лист утвержденный приказом МЧС России от 28.10.2018 г. № 261 (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2018 г., рег. № 52600)
Задачами настоящей проверки являются: осуществление деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организацией требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверки деятельности организации, состояния используемых (эксплуатируемых) ей объектов защиты
7. **Предметом настоящей проверки является** (отметить нужное):
соблюдение обязательных требованийи (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС России от 30.11.2016 N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228)

14. **Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:**

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект (территорий, зданий, помещений);
- выписку из ЕГРЮЛ;
- договоры аренды (субаренды, оперативного управления, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования и т.д.), другой документ, на основании которого выдано Свидетельство о государственной регистрации права;
- устав юридического лица;
- банковские реквизиты юридического лица: ИНН, БИК, ОКОНХ, ОКПО, ОКФС, ОКОГУ, ОКВЭД, ОГРН, расчетный счет, корреспондентский счет, с указанием обслуживающего банка;
- сведения о законном представителе (руководителе) юридического лица, а именно: фамилия, имя, отчество; копия паспорта; документ, подтверждающий полномочия представителя;
- технические паспорта зданий, помещений;
- кадастровые паспорта;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние, приказ о противопожарном режиме);
- техническую документацию (в том числе исполнительную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации), связанную с вопросами монтажа, ремонта и обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией;
- акты проведения огнезащитных работ деревянных и металлических конструкций.
- Акты испытания наружных лестниц и ограждений кровли.

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНДиПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(Главный Государственный инспектор
города Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору) А.С. Попов

ОНДиПР МО г. Ирбит Ирбитского МО Байкаловского МР УНДиПР

Исп.
Орлов Александр Сергеевич, начальник отделения административной практики и дознания ОНДиПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНДиПР тел. 8(34355)6-37-51

оповещения людей о пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 3.13130.2009 п.7, табл. 2, пп.14);

за что предусмотрена административная ответственность <u>по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях</u>

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

- ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом».

- ст. 25.1. КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении».

1.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

- ст. 25.5. КоАП РФ «Защитник и представитель»

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

- ст. 2.4. КоАП РФ «Административная ответственность должностных лиц »

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Примечание. Под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях.

√ _____
(подпись правонарушителя)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено административное дело по содержанию протокола: _____

_____

(в случае отказа от дачи объяснения (подписания протокола), делается соответствующая запись лица, составившего протокол)

√ _____
(подпись правонарушителя)

Ваше административное дело будет рассматриваться в ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 16 июня 2020 года в кабинете №6 в 11 часов 30 минут по адресу г. Ирбит, ул. Революции,17

_____ √ _____
(дата) (подпись правонарушителя)

Копию протокола получил(а)
с содержанием протокола ознакомлен (а)

_____ √ _____
(дата) (подпись правонарушителя)

<u>От подписи отказался</u> (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Протокол направлен _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Подпись лица составившего протокол: _____
(Ф.И.О. лица, составившего протокол)

Государственный инспектор МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР по пожарному надзору 3

Телефоны доверия
МЧС России 8-495-449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99

П Р О Т О К О Л № 32
об административном правонарушении

«16» июня 2020 г. г. Ирбит
11 час. 00 мин (место составления: город, село, район)

Я, Государственный инспектор города Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору, Начальник ОАПиД ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Орлов Александр Сергеевич.
(должность фамилия инициалы лица надзорного органа, составившего протокол)

руководствуясь 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях
(указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)
составил настоящий протокол о том, что должностное лицо директор МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьева Ольга Владимировна:

1. Фамилия, Имя, Отчество: Афанасьева Ольга Владимировна
2. Дата и место рождения:15.08.1971 г.р., с. Стриганское, Ирбитского р-на, Свердловской области
3. Адрес места жительства: Свердловская область, Ирбитский район. с.Стриганское, ул. Молодежная,13-2
4. Адрес регистрации: Свердловская область, Ирбитский район. с.Стриганское, ул. Молодежная,13-2
5. Место работы: МОУ «Стриганская ООШ»
6. Занимаемая должность: Директор
7.Сведения о семейном положении: не замужем
8. Сведения о гражданстве: гражданка РФ
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 6516№ 2888136 Отделом УФМС России по Свердловской обрасти в городе Ирбите 24.08.2016 г.
10.Иные сведения: на составления протокола об административном правонарушении явилась, о времени и месте составления была уведомлена надлежащим образом, на иждивении 2 несовершеннолетних ребёнка
12.Привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

16 июня 2020 года в 11 час. 00 мин. в здании и помещениях МОУ «Стриганская ООШ» по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55, являясь директором МОУ «Стриганская ООШ», на основании распоряжения управления образования Ирбитского муниципального образования № 41-К от 01.09.2011г., учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

- Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 480);
- Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4);
- Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7);
- В здании школы отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27);
- На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 5.13130.2009 Приложение А, табл.А.1, п.9);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической системой

безопасности» ст. 4, 6, СП 3.13130.2009 п.7, табл. 2, пп.14);

Чем совершил(а) административное правонарушение предусмотренное ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

В связи, с чем считаю необходимым вынести в отношении директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

С учетом изложенного и руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. **Обязать директора** МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьеву Ольгу Владимировну, принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. **О принятых мерах сообщить** в ОНДиПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР в течение месяца со дня его получения.
3. **Объявить директору** МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольге Владимировне, что в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ настоящее представление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии представления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела.
4. **Объявить директору** МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольге Владимировне, что в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Подпись лица, вынесшего представление _____ Орлов А.С.

Государственный инспектор МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР по пожарному надзору

М.П.

Копию представления получил (а) _____ Афанасьева О.В.

tond-irbit@mail.ru

в течение месяца от вел.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

«16» июня 2020 года

г. Ирбит
(село, город, район)

Я, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору, начальник ОАПиД ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Орлов Александр Сергеевич,
на основании ст. 22.2, 23.34 КоАП РФ и в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ «16» июня 2020 г. в период с «12» ч. «00» мин. до «12» ч. «30» мин., по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 17, в кабинете начальника ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области рассмотрел материалы и протоколе №32 от 16.06.2020 об административном правонарушении в отношении **должностного лица** – директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны:

1. Фамилия, Имя, Отчество: Афанасьева Ольга Владимировна
2. Дата и место рождения:15.08.1971 г.р., с. Стриганское, Ирбитского р-на, Свердловской области
3. Адрес места жительства: Свердловская область, Ирбитский район. с.Стриганское, ул. Молодежная,13-2
4. Адрес регистрации: Свердловская область, Ирбитский район. с.Стриганское, ул. Молодежная,13-2
5. Место работы: МОУ «Стриганская ООШ»
6. Занимаемая должность: Директор
7.Сведения о семейном положении: не замужем
8. Сведения о гражданстве: гражданка РФ
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 6516№ 2888136 Отделом УФМС России по Свердловской обрасти в городе Ирбите 24.08.2016 г.
10.Иные сведения: на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась, о времени и месте рассмотрения была уведомлена надлежащим образом, на иждивении 2 несовершеннолетних ребёнка
12.Привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

Исследуя выявленные(ое) нарушения(е) действующих требований пожарной безопасности в Российской Федерации, указанных(ое) в протоколе № 32 от «16» июня 2020 об административных правонарушениях и материалы в отношении должностного лица – директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны:

УСТАНОВИЛ:

16 июня 2020 года в 11 час. 00 мин. в здании и помещениях МОУ «Стриганская ООШ» по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55, являясь директором МОУ «Стриганская ООШ», на основании распоряжения управления образования Ирбитского муниципального образования № 41-К от 01.09.2011г., учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

- Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 480);
- Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4);
- Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7);
- В здании школы отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27);
- На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 5.13130.2009 Приложение А, табл.А.1, п.9);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

4	В здании школы отсутствует аварийное освещение	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27)	01.02.2021	
5	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не исправна	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61)	01.02.2021	
6	На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61)	01.02.2021	
7	Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 5.13130.2009 Приложение А, табл.А.1, п.9)	01.02.2021	
8	Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 3.13130.2009 п.7, табл. 2, пп.14)	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,
Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Орлов А.С.
"16" июня 2020 г.

Государственный инспектор МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР по пожарному надзору
3

_____ М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

_____
(подпись)

"16" июня 2020 г.

_____
(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел. 346-12-60, 346-12-54
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 6-37-51.

Предписание N 29/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального общеобразовательного учреждения "Стриганская основная общеобразовательная школа"

во исполнение распоряжения: Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору № 29 от 22.05.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период «28» мая 2020 с 09-00 до 10-00, «02» июня 2020 с 09-00 до 12-00, «16» июня 2020 с 10-00 до 11-00 **проведена проверка:** Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Орловым Александром Сергеевичем, территории здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения " Стриганская основная общеобразовательная школа", расположенного(ых) **по адресу**: Свердловская область, Ирбисткий район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55 **совместно** с директором МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольгой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		Здание школы		
1	Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 480)	01.02.2021	
2	Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4)	01.02.2021	
3	Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7)	01.02.2021	

сигнализацией (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 5.13130.2009 Приложение А, табл.А.1, п.9);

- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической системой оповещения людей о пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 3.13130.2009 п.7, табл. 2, пп.14);

Чем совершил(а) административное правонарушение предусмотренное ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

- ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом».

- ст. 25.1. КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении».

1.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

- ст. 25.5. КоАП РФ «Защитник и представитель»

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

- ст. 2.4. КоАП РФ «Административная ответственность должностных лиц »

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Примечание. Под должностным лицом в КоАП РФ следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях.

√ _____ Афанасьева О.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Орловым А.С. были рассмотрены материалы административного дела, была учтена тяжесть совершенного правонарушения и социальное положение, исходя из этого, заслушав директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьеву Ольгу Владимировну, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору Орлов А.С. нашел доказанным состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Исследовав материалы административного дела установлено, что вина должностного лица – директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны, выразилась в противоправном бездействии, т.е. несоблюдении требований пожарной безопасности. Вина подтверждается следующими документами:

- протоколом об административном правонарушении №32 от 16.06.2020 года по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;
- актом проверки от 16.06.2020 года №29;
-распоряжением управления образования Ирбитского МО №41-К от 01.09.2011г.;

Таким образом, вина директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны, доказана и его(ее) действия следует квалифицировать:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
о назначении административного наказания

«16» июня 2020 года г. Ирбит
(село, город, район)

Я, государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору, начальник ОАПиД ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Орлов Александр Сергеевич,
на основании ст. 22.2, 23.34 КоАП РФ и в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ «16» июня 2020 г. в период с «12» ч. «00» мин. до «12» ч. «30» мин., по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 17, в кабинете начальника ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области рассмотрел материалы и протоколе №32 от 16.06.2020 об административном правонарушении в отношении **должностного лица** – директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны:

1. Фамилия, Имя, Отчество: Афанасьева Ольга Владимировна
2. Дата и место рождения:15.08.1971 г.р., с. Стриганское, Ирбитского р-на, Свердловской области
3. Адрес места жительства: Свердловская область, Ирбитский район. с.Стриганское, ул. Молодежная,13-2
4. Адрес регистрации: Свердловская область, Ирбитский район. с.Стриганское, ул. Молодежная,13-2
5. Место работы: МОУ «Стриганская ООШ»
6. Занимаемая должность: Директор
7.Сведения о семейном положении: не замужем
8. Сведения о гражданстве: гражданка РФ
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 6516№ 2888136 Отделом УФМС России по Свердловской обрасти в городе Ирбите 24.08.2016 г.
10.Иные сведения: на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась, о времени и месте рассмотрения была уведомлена надлежащим образом, на иждивении 2 несовершеннолетних ребёнка
12.Привлекалось ли ранее к административной ответственности лицо: нет

Исследуя выявленные(ое) нарушения(е) действующих требований пожарной безопасности в Российской Федерации, указанных(ое) в протоколе №32 от «16» июня 2020 об административных правонарушениях и материалы в отношении должностного лица – директора МОУ «Стриганская ООШ» Афанасьевой Ольги Владимировны:

УСТАНОВИЛ:

16 июня 2020 года в 11 час. 00 мин. в здании и помещениях МОУ «Стриганская ООШ» по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 55, являясь директором МОУ «Стриганская ООШ», на основании распоряжения управления образования Ирбитского муниципального образования № 41-К от 01.09.2011г., учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

- Огнетушители размещены на высоте более 1,5 м от пола (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 480);
- Помещение электрощитовой не отделено противопожарной преградой. (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4);
- Выход в чердачное помещение, не оборудован противопожарным люком (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, СП 4.13130.2013 п. 7.5, п. 7.7);
- В здании школы отсутствует аварийное освещение (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27);
- На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- На объекте защиты автоматическая система оповещения людей о пожаре не исправна. (Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 61);
- Холодный пристрой и столовая на объекте защиты не оборудованы автоматической пожарной